

# GLA-WEL Tauchwand

Type: **GW-T**      **B x H**   -   **E**  
Siehe:      (Typenschlüssel)      (lichtes Abmaß)      (Werkstoff)

---

## Ausschreibungstext:

Tauchwand

## Ausführung:

nach DIN 19558, zum Andübeln an Bauwerke nach DIN 18202,  
oder Befestigen an einer Ankerschiene mit einem festen Bauwerksabstand

---

## Werkstoffe:

Werkstoff Nummer	Bezeichnung	GW Kenn.	Bemerkungen	Tauchwand
1.0037	S25JR (St37-2)	S	grundiert	■
1.0037	S25JR (St37-2)	V	feuerverzinkt	■
1.0037	S25JR (St37-2)	I	Anstrich	■
1.4305	X 10 Cr Ni S 18 9		Edelstahl	
1.4301	X 5 Cr Ni 18 10	E	V2A	■
1.4571	X 6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2	X	V4A	■
3.3535	Al Mg 3	A	Aluminium	■
	EPDM			
	Moosgummi			
2.1090.01	RG7			

■ mögliche Ausführung      weitere Werkstoffe auf Anfrage

---

## Bei Anfragen und Bestellungen bitte angeben!

Länge:            L      =      \_\_\_\_\_      mm  
Höhe:            H      =      \_\_\_\_\_      mm  
Abstand:        A      =      \_\_\_\_\_      mm  
Werkstoff Tauchwand:      =      \_\_\_\_\_